



ООО «ПКБ»

Рег. № СРО: ОП-6165194158 от 29.09.2015

Заказчик – МБДОУ детский сад «Ручеек»

Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад «Ручеек»
Самойлова В.В.



2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Ручеек»**

**Ростовская область, Куйбышевский район, село Миллерово,
улица Цветочная, 2**

Директор



Галушкин А.В.

2022г.

Инов. № подл.	Инов. № подл.
Подп. и дата	
Инов. № подл.	

346943, Ростовская область, Куйбышевский район, село Миллерово, улица Цветочная, 2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Вышестоящая организация (наименование):

Отдел образования Администрации Куйбышевского района Ростовской области

Адрес вышестоящей организации:

346940, Ростовская область, с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 2-Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Образование

Виды оказываемых услуг:

Образование дошкольное (85.11)

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

На объекте

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

Категории обслуживаемых инвалидов:

Все категории инвалидов

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

60 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации
(да, нет)

Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **80 м.**

Время движения (пешком): **3 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 7%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В

4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Отклонений не выявлено	--
Путь (пути) движения внутри здания	
Отклонений не выявлено	--
Зона целевого назначения объекта	
Отклонений не выявлено	--
Санитарно-гигиенические помещения	
Отклонений не выявлено	--
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	Рекомендуется разработать систему навигации и ориентирования для МГН п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-В

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «27» октября 2022г.